

Gmina Warlubie
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl
e-mail: gmina@warlubie.pl
tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054
NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080

Warlubie, dnia 14.07.2021 r.



Pani
Maria Jankowska
Przewodnicząca Rady Gminy Warlubie

Przesyłam w załączeniu kserokopię informacji udzielonej mi przez Kierownika ZUK w Warlubiu na interpelację Pana Radnego Witolda Żuchowskiego w sprawie problemów z dostawą wody dla mieszkańców.

Ponieważ są rozbieżności co do daty zdarzenia, zachodzi konieczność ich wyjaśnienia z moim udziałem, dlatego uzgodnię termin spotkania z Panem Radnym, o którym poinformuję Panią Przewodniczącą.

Z wyrazami szacunku

WÓJT GMINY WARLUBIE
dr inż. Eugeniusz Kłopotek


Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

**Wójt
Gminy Warlubie**

Informacja

Dotyczy: interpelacja Radnego z dnia 30.06.2021 r.



W odpowiedzi na zapytanie radnego Witolda Żuchowskiego podczas sesji Rady Gminy Warlubie, dotyczące przerwy w dostawie wody w dniu 14.06.2021 r., informuję, iż w związku z wystąpieniem wysokich temperatur powietrza, czego skutkiem był zwiększony pobór wody przez mieszkańców na cele gospodarcze w godzinach wieczornych w okresie 3-go tygodnia czerwca 2021 r., w wyniku czego nastąpiło obniżenie ciśnienia w sieci i chwilowe braki wody w kranach w dniu 20.06.2021 r.

Nie dotarły do pracowników Zakładu informacje, iż były problemy z wodą w dniu 14.06.2021.

W związku z tym, iż rozbiór wody w omawianym okresie w godzinach wieczornych zwiększony był prawie dwukrotnie w stosunku do średnich poborów (średnio ok. 500m³/dobę, w omawianym okresie ponad 900m³/dobę), układ uzdatniania wody w stacji nie nadążył z jej produkcją, pracował w górnym pułapie możliwości technologicznych stacji.

Rozwiązaniem tego problemu, który pojawia się kilka razy w roku (są to pojedyncze przypadki, ale mimo wszystko się zdarzają w okresach letnich) będzie dostawienie dodatkowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o pojemności 100m³ na stacji wodociągowej w Bąkowie, która zaopatruje mieszkańców Bąkowa, Rulewo, Buśni, Bzowa, Krusz, Płochocina, Płochocinka i większości Warlubia. Jednakże jest to rozwiązanie inwestycyjne, którego koszt na chwilę obecną opiewa na kwotę ok. 210 000 zł brutto (zbiornik z dostawą i montażem ok. 185tys.zł, fundament i orurowanie wykonane w zakresie własnym ok. 25 tys.zł).

Podobna sytuacja jest w stacji uzdatniania wody w Warlubiu (zaopatrzenie w wodę miejscowości Wielki Komorsk, Komorsk, część Warlubia), gdzie w przyszłości należy się zastanowić nad dostawieniem dodatkowego zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 50m³ lub 100m³.

Bieżącym rozwiązaniem problemu jest kontrola i ręczne sterowanie SUW przez pracownika obsługi stacji wodociągowej w czasie zwiększonych rozbiorów wody, głównie w

godzinach wieczornych, kiedy to następują opryski ochronne upraw rolnych, podlewanie ogródków i upraw ogrodniczych oraz napełnianie basenów itp.

Ponadto, jako administrator sieci wodociągowej, okresowo występujemy z informacją do mieszkańców w formie prośby o ograniczenie poboru wody i rozłożenie prac związanych z jej zużyciem w czasie całej doby.

Odnosząc się do interpelacji Pana Radnego, nieprawdziwą informacją jest, „że przyczyną braku wody był zwiększony jej pobór z hydrantów w Bzowie (koło stacji paliw) oraz Płochocinku”.

Być może Pan Radny miał na myśli niezależne ujęcia wody z indywidualnych studni głębinowych w Bzowie i Płochocinku, tzw. ujęć gospodarczych z wodą surową nieuzdatnianą, która przeznaczana jest dla potrzeb okolicznych rolników i innych mieszkańców. Korzystanie z tych ujęć powoduje wręcz odciążenie gminnych wodociągów w ramach niezależnego poboru wody. Obecnie na wniosek mieszkańców i części Radnych Gminy Warlubie ujęcie wody w Płochocinku w miesiącu maj 2021 zostało ponownie uruchomione, zaś ujęcie w Bzowie pozostaje od kilku lat nieczynne, głównie ze względu na złą jakość wody.


KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
mgr inż. *Mariusz Kosikowski*